



ROMÂNIA
JUDETUL DÂMBOVITA
MUNICIPIUL TÂRGOVISTE



Categ. 3008 c/s. 1,2,4

DIRECTIA TEHNICA
Nr. 19153 / Dos II C.b/

17. IUL. 2015

RASPUNS CLARIFICARI

Referitor la achizitia publica: „CENTRU NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA TARGOVISTE- Cod SMIS 41708 –Achizitie de executie lucrari”

Ca urmare a primirii unor solicitari de clarificari din partea unui operator economic interesat, va comunicam urmatoarele:

Intrebare 1

1. In listele de cantitati la montaj utilaje este prevazuta o centrala electrica de 9kw, iar in fisa tehnica in formularul f5 este solicitata o centrala electrica de 8kw.

Ce luam la baza pentru ofertare?

Raspuns:

A se vedea raspunsul de la punctul 1 din adresa nr. 19153/17.07.2015 a proiectantului, atasata.

Intrebare 2

2. In listele de cantitati la montaj utilaje este prevazuta un boiler electric de 50l, iar in fisa tehnica formularul f5 este solicitata un boiler electric de 30l.

Ce luam la baza pentru ofertare?

Raspuns:

A se vedea raspunsul de la punctul 2 din adresa nr. 19153/17.07.2015 a proiectantului, atasata.



S.C. ANDRALEX PROJECT COMPANY S.R.L.
Pitești, Strada Exercițiu, Bloc A6a, Scara A, Apartament 9
CIF RO 24418400, Număr înmatriculare J03/1836/2008
Tel: +4 0348-807.495, Fax: +4 0348-807.494
E-mail: andralex.office@gmail.com



Nr. 3012/17.07.2015



Catre: Primaria Municipiului Targoviste
In atentia: D-nei Cerasela PARASCHIVESCU – Coordonator proiect
Referitor: „Centrul National de Informare Turistica – Targoviste”

Ca urmare a solicitarii de clarificari din partea Primariei Municipiului Targoviste, nr.19099/17.07.2015, cu privire la achizitia de lucrari la obiectivul „Centrul National de Informare Turistica – Targoviste”, va transmitem urmatorul raspuns:

Intrebare nr. 1

“In listele de cantitati la montaj utilaje este prevazuta o centrala electrica de 9 kW iar in fisa tehnica formularul F5 este solicitata o centrala electrica de 8 kw. Ce luam la baza pentru ofertare?”

Raspuns

In cadrul ofertei se vor lua in considerare caracteristicile din Fisele Tehnice.

Intrebare nr. 2

“In listele de cantitati la montaj utilaje este prevazuta un boiler electric de 50l, iar in fisa tehnica formularul F5 este solicitata un boiler electric de 30l. Ce luam la baza pentru ofertare?”

Raspuns

In cadrul ofertei se vor lua in considerare caracteristicile din Fisele Tehnice.

S.C. ANDRALEX PROJECT COMPANY S.R.L.

Director General,

GRIGORAS Carmen – Mihaela